

工 事 説 明 書

- (1) 工 事 名 特別養護老人ホーム 泉陵虹の苑 給湯設備更新工事
- (2) 工 事 場 所 宮城県仙台市泉区虹の丘1丁目10番6号
- (3) 配 布 図 書 工事説明書 1枚
- (4) 工 事 目 的 給湯配管老朽化による漏水対策の為、系統分けをしてリスク分散、重油からLPGへ省エネ化を目的とする。
- (5) 工 事 内 容 1階ボイラーから施設全体の循環式を取りやめ、局所または循環式にてガス給湯器を設置し、給湯を供給する。
- (6) 工 事 詳 細
- 1階 デイサービス浴室・厨房・洗濯室・浴室・デイルーム・トイレ・食堂等の流し台
- 2階 浴室・デイルーム・トイレ・流し台

- ・既設給湯管切り離し部分にはキャップ又はバルブを設ける事とする。
- ・既設温水管切り離し部分にはキャップ又はバルブを設ける事とする。
- ・既設ボイラーは残置とする。
- ・既設給湯及び温水配管の水抜きを行い、バルブの誤操作を防ぐ処置を施す。